

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.16.П.010175.10.13

Дата 23. 10. 2013 г.

На основании заявления № 08367

от 03.10.2013

Организация-изготовитель: "FAKRO"
Адрес: Ul.Wagierska 144a,33-300 Nowy Sacz ,Poland (Польша)

Импортер (поставщик), получатель: "FAKRO"
Адрес: Ul.Wagierska 144a,33-300 Nowy Sacz ,Poland (Польша)

Наименование продукции: Блоки оконные деревянные мансардные т.м. "FAKRO"

Продукция изготовлена в соответствии: Декларация о соответствии изготовителя.

Перечень документов, представленных на экспертизу: Декларация о соответствии. Сертификат качества.
Протокол испытаний. Свидетельство о регистрации. Свидетельство о постановке в ИФНС.

Характеристика, ингредиентный состав продукции: дерево (сосна)

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации):
протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации №
ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) №14366/14366-АС-10 от 08.10.2013 г.

№ 052291

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Интенсивность запаха образца в естественных условиях в баллах	1	не более 2
Напряженность электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м, не более	0,3	15
Индекс токсичности, %	97,7	80-120
Спирт метиловый, мг/м ³	0,06	0,5
Аммиак, мг/м ³	0,001	0,04
Фенол, мг/м ³	0,0001	0,003
Формальдегид, мг/м ³	0,001	0,01
Удельная активность цезия-137 (Бк/кг):	36,0	300,0

Область применения: **строительно-отделочные материалы**


Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: **В соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя. Мощность дозы излучения на поверхности транспортного средства, перевозящего продукцию, не должна превышать 1,0 мкЗв/ч, а на поверхности упаковки продукции - 2,5 мкЗв/ч.**

Информация, наносимая на этикетку: **в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: **Блоки оконные деревянные мансардные т.м. "FAKRO"** соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Главный врач

(заместитель главного врача) Для
Заведующий отделом
организации оказания санитарно-
эпидемиологических услуг



Подпись

Иваненко А.В.

Сафонкина С.Г.

Ф. И. О.

Гордеева Т.И.

Радченко И.В.

Эксперт (эксперты)

Дуванова О. П.